

Ajuntament de Voramar
Medi Ambient i Sostenibilitat

INFORME TÈCNIC

Assumpte: avaluació de les mesures de seguretat i de la incidència ambiental del Projecte d'execució de les obres del casal Els Pins.

Emplaçament: c/ les Eres, 12 – 08380 Voramar

Activitat: casal Els Pins

Promotor: Diputació de Barcelona

Fets

El 20 de setembre de 2007, els serveis tècnics municipals han examinat el Projecte d'execució de les obres del casal Els Pins.


Conclusions

En el Projecte cal esmenar els aspectes següents:

1. Justificar el compliment de l'NBE-CPI-96 pel que fa al càlcul d'ocupació, amplades de sortides, recorreguts d'evacuació, mitjans contraincendis, estabilitat al foc de l'estructura portant.
2. Recalculer la càrrega de foc.
3. Justificar que la instal·lació d'il·luminació compleix la Llei d'ordenació ambiental de l'enllumenat per protegir el medi nocturn.
4. Indicar l'ús concret a què es destinarà la planta soterrani (aparcament, magatzem...). Si s'utilitza com a magatzem, s'han d'indicar els materials emmagatzemats. Cal tenir-ho en compte per calcular la càrrega de foc.
5. Disposar de mesures d'estalvi i reaprofitament de l'aigua.
6. Presentar els plànols en què hi hagi el recorregut d'evacuació per donar compliment al Codi d'accessibilitat de Catalunya.
7. Justificar que el sistema de climatització compleixi l'Ordenança de sorolls i vibracions de l'Ajuntament de Voramar.

Voramar, 11 de novembre de 2007

L'enginyera tècnica industrial



Montserrat Marigó Gorina